

Ort:

Vallentuna

Datum:

2026-08-18

Vår referens:

Yafet Araya
Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Daniel Olof Nygren & Miriam Nygren
Lindholmens gård 11 B
186 94 Vallentuna

Uppdrag:

Areamätning av:
LINDHOLMEN 5:176

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C Internnummer 6.
Instrumentet är egenkalibrerat 2026-08-18.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Total bo-area: **222 m²**

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2026-08-18.

Utförd av:A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yafet".

Yafet Araya

Mättekniker, SBR-besiktningsman